

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
о назначении административного наказания

«29» апреля 2019 г.

г. Москва, ул. Планерная, д.4 к.1
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора района СЗАО города Москвы по пожарному надзору – Заместитель начальника 1 РОНПР Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве подполковник вн. службы Савельев А.В., с участием помощника Хорошевского межрайонного прокурора г. Москвы Кульбачной А.А., рассмотрев постановление и.о. Хорошевского межрайонного прокурора г. Москвы советника юстиции Малышева А.Н. о возбуждении дела об административном правонарушении от 18 апреля 2019 г и материалы по делу об административном правонарушении на юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица: **ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЖИЛЬЯ) «ДОМ В СОСНОВОЙ РОЩЕ»**

2. Юр. Адрес, тел. (факс): 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 21, ПД 2 ПОМ II КОМ 84

3. Факт. Адрес, тел. (факс): 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 21

4. ОГРН 5167746379609, ИНН 7734395154

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г. Москве

5. Наименование обслуживающего банка: не установлено

6. Фамилия, имя, отчество представителя юридического лица: Кулакова Екатерина Юрьевна

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Выписка из ЕГРЮЛ от 17.04.2019

7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 4501620811 выдан 23.01.2002 ОВД «ЧЕРЕМУШКИ» гор. Москвы 772-076

8. Иные сведения _____

(необходимые для разрешения дела, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетных, воинских и др. званий)

9. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: согласно базе не привлекалось

(указывается дата, номер пунктов, статья, нормативный, правовой акт требования, которого нарушены, и событие административного правонарушения)

10. Владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу да, сведения о необходимости предоставления переводчика нет _____

(да, нет)

(какого языка)

11. Иные сведения _____

(необходимые для разрешения дела)

[в присутствии законного представителя физического лица (защитника) **Кулаковой Е.Ю.**

(фамилия, имя, отчество;

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия законного представителя физического лица; название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
иные лица, участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении (потерпевший, представитель потерпевшего, свидетели, специалист, эксперт, переводчик) _____

(процессуальное положение, в соответствии со ст. 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП РФ; ФИО лиц; документ,

подтверждающий их полномочия и личность: серия, номер, кем и дата выдачи; адрес места жительства (регистрации) для потерпевших их представителей и свидетелей

Законный представитель (защитник) юридического лица Кулакова Е.Ю.

(фамилия, инициалы)

на рассмотрение дела об административном правонарушении _____

(указать явился; не явился)

(в случае неявки указать, извещены ли участники производства в установленном порядке и причину неявки)

иные лица, участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении _____

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

на рассмотрение дела об административном правонарушении _____

(указать явился; не явился)

(в случае неявки указать, извещены ли участники производства в установленном порядке и причину неявки)

Законному представителю (защитнику) юридического лица Кулаковой Е.Ю.

(фамилия инициалы (законного представителя изического лица (защитника),

в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные п.4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 25.3, 25.4, 25.5, 24.2, 24.3, 24.4, 30.1, 30.5, 31.1, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), ст. 51 Конституции Российской Федерации.

С правами и обязанностями ознакомлена.



/ Кулакова Е.Ю. /

(дата, подпись)

(ФИО)

Иным лицам, участвующим в рассмотрении дела об административном правонарушении _____

(указать процессуальное положение, фамилия инициалы)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные (потерпевшему, его представителю: ст. 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 24.2, 24.3, 24.4 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ; свидетелям: ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ; специалисту: ст. 17.7, 17.9, 25.8 КоАП РФ; эксперту: ст. 17.7, 17.9, 19.26, 25.9 КоАП РФ; переводчику: ст.17.7, 17.9, 25.10 КоАП РФ (нужное подчеркнуть)).

С правами и обязанностями ознакомлен.

(дата, подпись)

(ФИО)

(дата, подпись)

(ФИО)

Протоколом и материалами административного дела установлено, что гражданин (ка)/юридическое лицо **ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЖИЛЬЯ) «ДОМ В СОСНОВОЙ РОЩЕ»** «04» мая 2018 года в 16 час. 00 мин. в помещениях и на территории расположенных по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д. 21.

(указать место совершения административного правонарушения, помещение, здание, сооружение, агрегат, вид работ, наименование объекта и его адрес)

нарушило **«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»**, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 и нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, а именно: Подвесной потолок в поэтажных коридорах уменьшает зону действия спринклерных оросителей установки пожаротушения (изменена карта орошения). ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.4 ст.4, Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.23, 42, 61, 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Помещения частично не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.4 ст.4, Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» Автоматическая установка системы пожаротушения находится в не работоспособном состоянии (крышки оросителей заклеены и покрашены краской, что препятствует его срабатыванию) ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.4.3 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» «Пожарная безопасность зданий и сооружений»*; НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» Не производилась перекатка рукавов на новую скатку (не реже одного раза в год), по результатам иметь подтверждающий документ. п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; Пожарный рукав размещен в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из горючих материалов, не имеющих элементы для обеспечения их опломбирования п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; Внутренний противопожарный водопровод не проверен на водоотдачу (проверяется не реже двух раз в год – весной и осенью), по результатам иметь подтверждающий документ ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.4 ст.4, Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.55 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; СНИП 2.04.01-85*. Отсутствует на внешней стороне дверок шкафов пожарных (ШП) буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру условного обозначения переносные огнетушители по НПБ 160, а также порядковый номер ШП и номер телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009. ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.4 ст.4, Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.15. НПБ 151-2000 Не обозначены знаками пожарной безопасности места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.4 ст.4, Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 43 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля"; ГОСТ Р 12.4.026-2001; НПБ 160-97 Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре находится в не работоспособном состоянии (на табло контрольно-приемного прибора отображены ошибки, обрывы шлейфов) ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.4 ст.4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.4.3 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» «Пожарная безопасность зданий и сооружений»*; НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» Автоматическая установка системы пожаротушения находится в не работоспособном состоянии (система не подключена к сети электроснабжения, на табло контрольно-приемного прибора отображены ошибки и информация о обрыве сети электропитания 220 вольт) ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

ального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.4.3 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; НПБ 88-200 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» Не произведена проверка качества огнезащитных покрытий воздуховодов (трубопроводов) и каналов систем вентиляции, систем кондиционирования дымоудаления (в случае утраты ими огнезащитных свойств должна быть проведена повторная огнезащита конструкций). ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.4 ст.4, Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.21 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; СНиП 21-01-97* 7.12*. На объекте не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; Не проведены аэродинамические испытания систем противодымной вентиляции (дымоудаления) и подпор воздуха лифтов ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.4 ст.4, Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 61, 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» НПБ 240-97 Не установлены противопожарные (сертифицированные) двери обеспечивающие требуемый предел огнестойкости в складских помещениях (кладовых), венткамер, электрощитовых и других пожароопасных помещениях ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.4 ст.4, Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНиП 2.08.02-89* Производится размещение (складирование, хранение) горючих материалов и других предметов в помещении электрощитовой (ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.4 ст.4, Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.23, 42 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;) Светильники эксплуатируются со снятыми защитными колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников п. 42 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.7, п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 3, 5. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание рассказание законного представителя

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства предусмотренные ст. 4.2 или 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать виновным **ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЖИЛЬЯ) «ДОМ В СОСНОВОЙ РОЩЕ»** в совершении административного правонарушения, привлечь к административной ответственности, предусмотренной **частью 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении и.о. Хорошевского межрайонного прокурора г. Москвы советника юстиции Мальшева А.Н., от 18 апреля 2019 г. за нарушение «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а так же иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к пожарной безопасности, (указываются пункты, полное наименование нормативных документов, требования, которых нарушены, дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста)

и подвергнуть административному наказанию в виде: **штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.** (указывается вид наказания: предупреждение или административный штраф (указать размер штрафа в МРОТ, а также сумму штрафа прописью))

2. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, а также потерпевшему(им), что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу I Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве либо в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Жалоба на постановление о назначении административного наказания со всеми материалами дела в течении трех суток со дня ее поступления будет направлена в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. Жалоба на постановление о назначении административного наказания подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями ст. 30.5 КоАП РФ. О принятом решении Вы будете уведомлены в порядке ст.30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, а также потерпевшему(им), что в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление о назначении административного наказания вступает в законную силу по истечении срока, установленного для обжалования постановления, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

4. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, что в соответствии со ст. 32.2, КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо по истечении отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5. КоАП РФ. При неуплате добровольно административный штраф будет взыскан принудительно, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Штраф вносится нарушителем на текущий счет: УИН 144 004 15 119 000 41 2839
Получатель УФК по г. Москве (для Главного управления МЧС России по г. Москве л/с 04731784320) р/с 40101810045250010041 банк получателя: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО), БИК 044525000, ИНН 7710566322, КБК 17711627000016000140, КПП 770401001, код ОКТМО 45383000, ОКПО 08929557, ОКОГУ 1311500, ОКФС 12, ОКОПФ 20904.
Вам следует направить в орган (должностному лицу), вынесшему постановление, копию документа, подтверждающую уплату административного штрафа.

Предупредить, что за неуплату административного штрафа в установленные сроки, при отсутствии платежного документа, в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Срок предъявления постановления об административном правонарушении к исполнению в течении 2-х лет со дня его вступления в законную силу.

С правами и обязанностями ознакомлена. 29.04.19 / Кулакова Е.Ю./
(дата, подпись) (ФИО)

Перевод выполнен полно и точно _____
(дата, подпись переводчика) (ФИО)

Заместитель начальника 1 РОНПР Управления
по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
подполковник вн. службы Савельев А.В.

Копию постановления получил: _____
(дата, подпись лица, в отношении которого вынесено постановление) Кулакова Е.Ю./ (ФИО) _____
(дата, подпись законного представителя) (ФИО)

_____ (дата, подпись потерпевшего) (ФИО) _____ (дата, подпись потерпевшего) (ФИО)

Копия постановления направлена _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.
исполнено « _____ » _____ 20 _____ г. _____
(номер финансового документа)